

云浮市生态环境局

云环（郁南）准决〔2024〕1号

关于郁南县大湾镇百奥污水处理有限公司 项目入河排污口设置准予行政许可决定书

郁南县大湾镇百奥污水处理有限公司：

你公司报来的《入河排污口设置申请书》和《郁南县大湾镇污水处理厂入河排污口设置论证报告》（以下简称《论证报告》）等材料收悉。经审查，该申请符合法定条件。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第（一）项、《中华人民共和国水法》第三十四条第二款、《中华人民共和国水污染防治法》第十九条第二款等规定，我局决定准予你单位入河排污口设置申请。现就入河排污口设置提出以下要求：

一、根据你公司委托广州泰康生态环境科技有限公司编制的《论证报告》等材料，原则同意你公司在云浮市郁南产业转移工业园（大湾片区）（中心地理坐标：东经 E111° 38' 0.05" 北纬 N22° 49' 21.29"）设置入河排污口。

二、入河排污口名称为郁南县大湾镇百奥污水处理有限公司排污口，编码为 HA-445322-2420-GY-00，类型为工业排

污口,入河方式为先经管径为 DN600 排水管排放,后经 375m 明渠后汇入罗定江; 排放方式为连续排放。

三、污水排放标准: 出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的 B 标准及广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准的较严值。

四、本排污口废水排放总量不超过 182.5 万吨/年; 主要污染物 COD 排放量不超过 73 吨/年、氨氮排放量不超过 14.6 吨/年, 总磷排放量不超过 0.9125 吨/年。

五、你公司应在入河排污口试运行三个月后, 向当地生态环境部门申请验收, 验收通过后方可正式投入使用。

六、你公司应按照环境影响评价以及论证报告要求, 自投入使用后还需做好以下后续管理工作:

(一) 重视水资源保护工作, 做好水生态保护措施, 以防水污染事故发生。加强污水处理设施的管理和维护, 制定并落实废水排放超标以及污染事故状态下的处置应急预案, 最大限度减少对水体的影响。

(二) 加强入河排污口日常管理工作。按规定做好日常监测工作。投入运行后, 按规定向当地生态环境部门报送入河排污口有关资料、水质监测报表和入河排污情况等。

(三) 完善入河排污口规范化建设, 按规定设置入河排污口标志牌, 建立档案进行管理。

七、入河排污口位置、废水或污染物排放量等如发生变化，应按规定及时向当地生态环境部门报告，并重新办理有关审批手续。

八、本决定未尽事宜，按国家和省有关法律法规和相关政策，以及市、县有关规定和要求执行。

云浮市生态环境局

2024年8月22日

公开方式：主动公开

抄送：郁南县产业园区管理委员会